

JUSTIFICATIVA
PL 0038/2013

A presente propositura tem como objetivo obrigar a Prefeitura do Município de São Paulo a enviar a Câmara Municipal de São Paulo, relatório de vistoria e acompanhamento da manutenção dos grupos geradores e do SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica), das Unidades de Saúde e Hospitais da rede municipal de saúde e das outras providências.

Imprescindível para a manutenção das atividades em um hospital, a energia elétrica é um insumo que exige muitos cuidados para que não haja intermitência em seu fornecimento. Por isso, as unidades de saúde necessitam de uma infraestrutura de geradores capaz de atender suas necessidades de abastecimento.

Os equipamentos são de extrema importância para garantir a segurança dos trabalhos desenvolvidos nos hospitais, aumentando o nível de confiabilidade do sistema de fornecimento de energia elétrica, não corremos o risco de ficar, por exemplo, sem energia no meio de uma cirurgia ou durante atendimentos aos pacientes que utilizam ventilação artificial mecânica, para tanto é necessário que os mesmos estejam em perfeito estado de conservação.

O quadro atual mostra geradores com mais de 40 anos em várias unidades hospitalares e alguns de 30 anos em outros. Além disso não há acompanhamento de SPDA (Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica) com cumprimento da norma NBR 5419.

Diante do exposto, considerando a importância da presente propositura, solicito a colaboração dos vereadores desta Casa para sua aprovação, uma vez que revestida de interesse público.